


FRANCE LOIRE

16-22 place de Juranville - CS 80024

18020 Bourges Cedex



voire tout cœur sans l'immobilier

REHABILITATION DE LA RESIDENCE

SIMONE DE BEAUVOIR

23 rue Gilbert Bailly

18000 BOURGES

Maitrise d'Oeuvre:

SEIC

17 Allée Evariste Galois

18000 BOURGES

TEL : 02 48 50 44 22

courtial - seic@seic18.fr

PRO/DCE

CH02

Lot N°06 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE

RAFFRAICHISSEMENT

Société d'Etudes Industrielles et Thermiques

RUE JEAN MONNET

"LE CESAR"

18570 LE SUBDRAY

Téléphone 02 48 23 22 33

Télécopie 02 48 23 22 30

E-mail: seith@seith.fr

URL: www.seith.fr


NIVEAU R+1

DATE : 28 Mars 2025

ECHELLE : 1/50ème

REFERENCE : S100

INDICE	DATE	MODIFICATIONS



L'INGENIERIE QUALIFIEE

N° 01 10 1495

ATTENTION			
L'ETUDE ET LES PLANS D'EXECUTION ETANT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE LES PUISSANCES, LES DEBITS, LES DIAMETRES LES TAILLES, TYPES ET NOMBRES D'APPAREILS ... MENTIONNES SUR LE PLAN SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET DEVRONT ETRE DEFINIS PAR L'ENTREPRISE			
TH	ROBINET THERMOSTATIQUE		
SR	ROBINET SIMPLE REGLAGE		
	RADIATEUR NEUF A INSTALLER		
	DISTRIBUTION CHAUFFAGE RADIATEURS		
W	VANNE D'ISOLEMENT		
W	VANNE DE REGLAGE AUTOMATIQUE		
	LIASONS FRIGO		
TH	THERMOSTAT D'AMBIANCE		
SP	SIPHON DE PARCOURS		
DIAMETRES DE RACCORDEMENT			
	EF	EC	EU
WC (RESERVOIR)	010/12 - 16x2,25 - 0,12%		0100
URINOIR	012/14 - 16x2,25 - 0,15%		050
LAVABO - VASQUE	012/14 - 16x2,25 - 0,20%	012/14 - 16x2,25 - 0,20%	040
BAIGNOIRE	016/18 - 20x2,5 - 0,33%	016/18 - 20x2,5 - 0,33%	050
DOUCHE	014/16 - 20x2,5 - 0,20%	014/16 - 20x2,5 - 0,20%	050
EVIER	014/16 - 20x2,5 - 0,20%	014/16 - 20x2,5 - 0,20%	050
POSTE D'EAU	016/18 - 20x2,5 - 0,33%	016/18 - 20x2,5 - 0,33%	050
	ROBINET DE PUIPAGE		
R.P.	VENTILATION PRIMAIRE		
V.P.	RESEAU AEP		
AEP	RESEAU EAU FROIDE		
EF	RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE		
EC	RESEAU BOUCLAGE		
Bcl	RESEAU EAUX VANNES		
EV	RESEAU EAUX USEES		
EU	ATTENTE EV EN SOL		
	ATTENTE EU EN SOL		

