

FRANCE LOIRE

16-22 place de Juranville - CS 80024
18020 Bourges Cedex


votre atout cœur dans l'immobilier

REHABILITATION DE LA RESIDENCE
SIMONE DE BEAUVOIR

23 rue Gilbert Bailly
18000 BOURGES


Maitrise d'Oeuvre:
SEIC
17 Allée Evariste Galois
18000 BOURGES
TEL : 02.48.50.44.22
courriel : seic@seic18.fr

PRO/DCE

CH01

Lot N°06 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE
RAFFRAICHISSEMENT

Société d'Etudes Industrielles et Thermiques



RUE JEAN MONNET
LE CESAR -
18070 LE SUBDRAY
Téléphone 02 48 23 22 33
Télécopie 02 48 23 22 30
E-mail: seith@seith.fr
URL: www.seith.fr

NIVEAU RDC

DATE : 28 Mars 2025
REFERENCE : 5100

ECHELLE : 1/50ème

INDICE	DATE	MODIFICATIONS


L'INGENIERIE QUALIFIEE
N° 01 10 1495

ATTENTION

L'ETUDE ET LES PLANS D'EXECUTION ETANT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE LES PUISSANCES, LES DEBITS, LES DIAMETRES LES TAILLES, TYPES ET NOMBRES D'APPAREILS ... MENTIONNES SUR LE PLAN SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET DEVRONT ETRE DEFINIS PAR L'ENTREPRISE

TH

SR

—

—

—

—

TH

SP

ROBINET THERMOSTATIQUE

ROBINET SIMPLE REGULE

RADIATEUR NEUF A INSTALLER

DISTRIBUTION CHAUFFAGE RADIATEURS

VANNE D'ISOLEMENT

VANNE DE REGULATION AUTOMATIQUE

LIASONS FRIGO

THERMOSTAT D'AMBIANCE

SIPHON DE PARFOIRS

DIAMETRES DE RACCORDEMENT

	EF	EC	EU
WC (RESERVOIR)	Ø10/12 - 16x2,25 - 0,12%		Ø100
URINOIR	Ø12/14 - 16x2,25 - 0,18%		Ø40
LAVABO - VASQUE	Ø12/14 - 16x2,25 - 0,20%	Ø12/14 - 16x2,25 - 0,20%	Ø40
SANITIQUE	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,30%	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,30%	Ø50
DOUCHE	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,30%	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,30%	Ø50
EVIER	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,30%	Ø14/16 - 20x2,5 - 0,30%	Ø50
POSTE D'EAU	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,33%	Ø16/18 - 20x2,5 - 0,33%	Ø60

ROBINET DE PUIPAGE

VENTILATION PRIMAIRE

RESEAU AEP

RESEAU EAU FROIDE

RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE

RESEAU BOUCLAGE

RESEAU EAUX VANNES

RESEAU EAUX USEES

ATTENTE EV EN SOL

ATTENTE EU EN SOL

V.P.

AEP

EF

EC

Bd

EV

EU

•

DETAIL RACCORDEMENT
CHAMBRE TYPE
EN PLOMBERIE
Ech : 1/20

CH Ø20/27

Cuisine

RACCORDEMENT
EF EC DOUCHE
A REPREDRE

EVACUATION DOUCHE
A REPREDRE AU
PLAFOND
NIVEAU INFERIEUR

Placard

BOUCHE DE
VENTILATION
A DEPLACER ET A
REEMPLACER

Pl.

EF Ø26x3,0
EC Ø26x3,0
Bcl Ø16x2,25

SdE avec WC

RACCORDEMENT
EF EC SUR EXISTANT
VERS EVIER

Séjour

Non relevé

VANNE DE BARRAGE
ET ET EC POUR LE
LOGEMENT

RACCORDEMENT
EF EC LAVABO
A REPREDRE
EN PLINTHE

Dégagement

Dégagement

DEPOSE DE TOUTES LES TRAVERSEES DE PLANCHER BAS DU RDC
DES RESEAUX DE CHAUFFAGE VERS LE VIDE SANITAIRE
AVEC BOUCHONNAGE DES RESEAUX ET REBOUCHAGE
DU PLANCHER BAS

DEPOSE DE TOUTES LES TRAVERSEES DE PLANCHER BAS DU RDC
DES RESEAUX DE CHAUFFAGE VERS LE VIDE SANITAIRE
AVEC BOUCHONNAGE DES RESEAUX ET REBOUCHAGE
DU PLANCHER BAS

DEPOSE DE TOUTES LES TRAVERSEES DE PLANCHER BAS DU RDC
DES RESEAUX DE PLOMBERIE, EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET
BOUCLAGE VERS LE VIDE SANITAIRE AVEC BOUCHONNAGE DES
RESEAUX ET REBOUCHAGE DU PLANCHER BAS

DEPOSE DE TOUTES LES TRAVERSEES DE PLANCHER BAS DU RDC
DES RESEAUX DE PLOMBERIE, EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET
BOUCLAGE VERS LE VIDE SANITAIRE AVEC BOUCHONNAGE DES
RESEAUX ET REBOUCHAGE DU PLANCHER BAS