



FRANCE LOIRE

16-22 place de Juranville - CS 80024

18020 Bourges Cedex

REHABILITATION DE LA RESIDENCE

SIMONE DE BEAUVOIR

23 rue Gilbert Bailly

18000 BOURGES

Maitrise d'Oeuvre:

SEIC

17 Allée Evariste Galois

18000 BOURGES

TEL : 02.48.50.44.22

courriel : seic@seic18.fr

PRO/DCE

EL04

Lot N°05 - ELECTRICITE

Société d'Etudes Industrielles et Thermiques

S.E.I.T.H

RUE JEAN MONNET

LE CESAR

18570 LE SUBDRAY

Téléphone 02 48 23 22 33

Télécopie 02 48 23 22 30

E-mail: seilh@seilh.fr

URL: www.seilh.fr

NIVEAU R+3

DATE : 28 Mars 2025

REFERENCE : 5100

ECHELLE : 1/50ème

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

OPOIBI

UNIVERSITE QUALIFIEE

CERTIFICAT

N° 01 10 1495

LEGENDE

- Douille E27 + lampe Led E27 11W - 1055lm - 2800°K - Repère 1
- Réglette RESISTEX EGEE 60cm évier + Led 15.3W 1380lm - Repère 2 (avec interrupteur intégré selon logement)
- Hublot RESISTEX OMEGALED Leds 13.7W - 2009lm - 4000°K - Repère 3
- Hublot SECURLITE EFFICE Leds 28W détect HF- 3300lm - Repère 4 + détecteur HF et minuterie
- Luminaire RESISTEX IRO Leds 29.9W - 4342lm - 4000°K - Repère 5
- Borne RESISTEX AIKLA - Leds 9.8W - 1192lm 3000°K - Repère 6
- PC 10/16A 2P+T - Repère 1
- PC 10/16A 2P sans Terre - Repère 1
- PC 10/16A 2P+T - Repère 1 à créer
- Sortie de câbles 32A 2+T
- Interrupteur simple allumage - Repère 1
- Interrupteur va et vient - Repère 1
- Détecteur de mouvements à 360° et foncion réglage seuil luminosité THEBEN LUNA 360 PEZ - 2 canaux + minuterie de 20 mn - Repère 2
- Alimentation électrique
- Liaison équipotentielle SDB
- Prise Coaxiale télévision - Repère 1
- Prise "T" - Repère 1
- TD Logement