Bâtiment 2
Local associatif

Local associatif
Débit :2,16m3/h
RAUTHERMEX - Ø40x3,7mm

+299.25
+299.92
+300.00
11.32
7.57
+300.05
+300.04
16.76
16.77
+300.15

Vers Mairie
Régime 55/47°C
Régime 60/52°C
PANOPLIE
LOCAL MAIRIE
Vers local associatif
Depuis Local PAC

Réseaux Mairie + Local associatif
Débit :5,12m3/h
RAUTHERMEX - Ø50x4,6mm

Alimentation EFS local PAC
Depuis Mairie
PEHD25

Fontaine
canal d'eau
muret en piè
muret en pièrre existant
parc de jeux
muret en piè

PLACE DE L'EGLI
+300.05

Bâtiment 3
Salle de fêtes - logements

faîtage + 4.50
chéneau + 2.50
+300.13
Local technique
4.50
6.16

+299.86
+300.00
10.75
11.24
+299.78

Réseaux depuis les
sondes géothermiques
Débit :14,30m3/h – PE100
Øext : 75mm / Øint : 61,4mm

Place de parkings existantes
Collecteurs sondes géothermiques

Régime 55/47°C
Régime 60/52°C
Vers salle des fêtes
PANOPLIE
LOCAL ASSOCIATIF
Depuis Local PAC

ESPACE INGB
Site de l'Espérance
1, rue Morimont
90000 BELFORT
Tel.: 03.84.21.32.32
Fax: 03.84.28.85.90
bureau@espace-ingb.com

PRESBYTERE SOYE
PLAN MASSE DES RESEAUX
-

MODIFICATIONS	DATE	IND	REF. DOCUMENT : 101
-	01/08/25	0	ECHELLES : 1/200
-	-	-	N° AFFAIRE : 23-099
-	-	-	LOT : CHAUFFAGE
-	-	-	PHASE : PRO