



Copie Faurbach le
9/3/07

**DIRECTION REGIONALE NORD-EST
CENTRE OPERATIONNEL INSTALLATION**

535, rue Pierre et Marie Curie
Dynapôle - B.P. 80025
54712 Ludres Cedex
Tél. 33 (0)3 83 59 40 40 - Fax 33 (0)3 83 59 40 59
<http://www.elyo.com>

N/REF. : JDK/MJ/HE - 06-1042 indice 2

Ludres, le 1^{er} janvier 2007

**AVENANT N°1
CONTRAT D'ENTRETIEN
N° 03-1084
Indice 2**

Installations :

Chaudière

Adresse :

**Piscine Districale de Faulquemont
Rue de la Piscine
57380 - FAULQUEMONT**



AVENANT N°1

1. INTRODUCTION

Les soussignés :

**Piscine Districale de FAULQUEMONT
Rue de la Piscine
57380 - FAULQUEMONT**

représenté par :

ci-après désigné par le **CLIENT**,

d'une part,

ET

**ELYO Direction Régionale Nord-Est
Agence Lorraine
SUEZ ENERGIE SERVICES SA
Z.I. Rue Pierre et Marie Curie
54712 LUDRES CEDEX**

représentée par **Monsieur Jacques BEYLOT, Directeur d'Agence**

ci-après désignée par : **ELYO**

d'autre part,

SONT CONVENUS DU PRESENT CONTRAT DE FOURNITURES ET DE SERVICES.



ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT N°1

Le présent avenant N°1 a pour objet de prendre en compte l'entretien des matériels décrits en annexe A.

ARTICLE 2 - PRESTATIONS

ELYO assurera les mêmes prestations que celles prévues au contrat de base pour des matériels similaires ;

La nature des prestations d'entretien réalisées durant les visites apparaît en annexe B.

- le producteur ECS type RUBIS2222D remplace la production ECS du contrat de base
- suite à la mise en place de l'échangeur à plaques plus de détertrage du ballon ECS n'existe plus

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie des prestations effectuées par ELYO, le CLIENT acquittera le montant des redevances complémentaires de :

Montant P2 HT :	500,00 €
Montant P2 TTC :	598,00 €

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent Avenant N°1 est indissociable du contrat de base auquel, outre les présentes dispositions, il n'apporte aucune autre modification.

Il prendra effet le : 1^{er} janvier 2007

Pour se terminer comme le contrat de base



Fait à Ludres le 1^{er} janvier 2007
En deux exemplaires originaux



ELYO :

ELYO Direction Régionale Nord-Est
AGENCE LORRAINE
Directeur
J. BEYLOT



ANNEXE A
DESCRIPTION TECHNIQUE DES
INSTALLATIONS



DESCRIPTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS

* Avenant 1

« Le descriptif annule et remplace celui du contrat de base »

Chaudière gaz	VISSMANN	Rondomat 440 kW
Brûleur gaz	RIELLO	R550 2 allures 116/290-581 kW
Récupérateur de fumées	VISSMANN	Réf : 3001033
Pompe recyclage chaudière	SALMSON	SCX 50-25t220/380v
Vanne 2 voies cascade	SAUTER	De 16X80f200
Vase d'expansion	FLEXCON	200 litres/15 bars
Vase d'injection	C.G.R.	12 litres
Vannes 3 voies circuit radiateurs	SAUTER	MH 32R20F210
Pompes circuits radiateurs	SALMSON	CXL 2050-220V
Vanne 3 voies circuit PCBT	SAUTER	MH32R20F210
Pompes circuit PCBT	SALMSON	CXL 2100N-220V
Pompes circuit temp.constate	SALMSON	DCX50-90T-220/380V
Production ECS instantané	MAGNUS GS	RUBIS 2222D
Mitigeur thermostatique	WATTS	THERMOS DN50
Pompes circuit échangeurs	SALMSON	DCX50-90T-220/380V
Vanne 3 voies circuit échangeur bassin sportif	SAUTER	BXE040F300
Echangeur bassin sportif	SWEP	GC-30LPI-22 PLAQUES
Vanne 3 voies circuit échangeur bassin sportif	SAUTER	BXE 032F300
Echangeur bassin multifonctions	SWEP	GC-30PI-14 plaques
Radiateurs acier	FINIMETAL	REGGANE S
Plancher chauffant (PCBT)	ROTH	PEC 300
Echangeur ECS à plaques	SWEP	710822 puissance 170 kw 17 plaques
Disconnecteurs chaufferie	CALEFFI	GALEFFI DN20 type 574 n° 22400
Disconnecteur local traitement d'eau	WATTS	WATTS 009 DN 80 n° série 04144
Détection gaz chaufferie	OLDHAM	15V4 + 1 capteur CAPTEX



ANNEXE B
NATURE DES PRESTATIONS D'ENTRETIEN



GAMME - TYPE : DETECTION GAZ

Opérations	Fréquences							
	Q	H	2/M	M	M/2	T	S	SB
- la vérification et l'étalonnage								X
- Réglage du zéro et de la sensibilité								X
- les essais de contrôle et la remise en service								X

NOTA :
Le changement des pièces usées ou détériorées pour une cause quelconque, sera facturé en sus selon tarif en vigueur.



GAMME - TYPE : DISCONNECTEUR
CHAUFFERIE/TRAITEMENT D'EAU

Opérations	Fréquences							
	Q	H	2/M	M	M/2	T	S	A SB
Contrôles								
- contrôle réglementaire (*)							X	
- visuel du fonctionnement, de l'étanchéité							X	
- visuel de la mise à l'égout							X	
Manœuvres								
- vannes							X	
Nettoyage								
- siphon							X	
Lubrification								
- vannes								X

Fréquences :
Quotidienne ; Hebdomadaire ; 2/Mois bimensuelle ; Mensuelle ; 1 Mois/2 bimestrielle ; Trimestrielle ; Semestrielle ; Annuelle ; Si Besoin

(*) Decret 2001 -- 1220 du 20/12/2001



GAMME - TYPE : ECHANGEUR A PLAQUES

PRODUCTION ECS/PRODUCTION CHAUFFAGE : BASSIN ET MULTIFONCTION

Opérations	Fréquences								
	Q	H	2/M	M	M/2	T	S	A	SB
Contrôles									
- visuel du fonctionnement, de l'étanchéité et du calorifugeage							X		
- des pressions et températures des circuits primaires.....							X		
- des pressions et températures des circuits secondaires							X		
- serrage								X	
- de l'entartrage.....								X	
Manœuvres									
- des vannes.....								X	
Nettoyage									
- de l'ensemble général + détartrage									X
Lubrification									
- presse-étoupes								X	
Essais									
- des fonctionnements des régulations, organes de commande et de sécurité des circuits primaires							X		
- des fonctionnements des régulations, organes de commande et de sécurité des circuits secondaires.....							X		

Fréquences :

Quotidienne ; Hebdomadaire ; 2/Mois bimensuelle ; Mensuelle ; 1 Mois/2 bimestrielle ; Trimestrielle ; Semestrielle ; Annuelle ; Si Besoin

