

REPUBLIQUE FRANCAISE

PROCES VERBAL DE VISITE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Commission Communale de Sécurité de

PONTPIERRE

Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014

Arrêté Préfectoral n°2021/CAB/SIDPC/N°28 du 01 AVRIL 2021

SEANCE du : 15 septembre 2023

Objet de la réunion :

- ☐ Visite avant ouverture
☒ Visite périodique
☐ Visite de contrôle en cours d'exploitation
☐ Visite de contrôle en application de l'article R 143-14 du Code de la Construction et de l'Habitation
☐ Visite inopinée

Nom de l'établissement : ESAT – Les ateliers du golf

Adresse : avenue du District – 57380 PONTPIERRE

CLASSEMENT (articles R.143-19, GN1, GN2 GN3)

| Etablissement / Bâtiment | Effectif du public | Effectif du personnel | Type | Catégorie |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------|------------------|
| Restaurant ESAT Le Green | 256 | 26 | N | 4 ^{ème} |

Règlementation applicable : ☐ 22 juin 1990 ☒ 25 juin 1980

Situation Administrative : ouverture au public 20.02.2018

N° de dossier : 30151

Périodicité : 5 ans

Avis sur la conformité au regard de la DECI et l'Accessibilité des Secours (*article R.462-7 du code de l'Urbanisme*) :

☒ Favorable ☐ Défavorable

Accès engins : ☒ Correct ☐ Incorrect

Débit : 123 m3 / h à 1 bar

| Membres de la Commission avec voix délibératives | |
|--|--|
| Président de la commission : Maire, adjoint ou conseiller municipal | KREMETTER Gérard - adjoint |
| Chef de la circonscription de sécurité Publique | |
| Commandant de la Brigade de Gendarmerie | Major FELDEN Sébastien – BTA Faulquemont |
| Sapeur Pompier titulaire du Brevet de Prévention | Lieutenant WEBER Francis |
| Agent désigné du service communal ou intercommunal (<i>article 4 arrêté préfectoral</i>) | LEGUEN Brigitte – CC DUF |

REPUBLIQUE FRANCAISE

| Membres de la Commission avec voix consultatives | |
|---|------------------------------|
| Centre de Secours | |
| Architecte | |
| Service Technique Permis de Construire | |
| Responsable de l'établissement | JAGER Christine - directrice |

| Assistaient également : | |
|--------------------------------|---------------|
| ESAT les ateliers du golf | ANDRES Alain |
| Agent de maintenance | DANNA Thierry |
| | |
| | |

A – VERIFICATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

La commission prend acte des documents : Registre de sécurité présenté (article R.143-44) :

| Equipements techniques | Articles | Bureau contrôle- Technicien compétent | Date de Vérification |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| Électricité | PE 4 - EL 18 | APAVE | 28.12.2022 |
| Éclairage de sécurité | EC 13 et 14 | SIVIHE | 31.05.2023 |
| Ascenseurs – Monte personnes | PE 4 - AS 9 | | |
| Installation Gaz | PE 4 - GZ 30 | APAVE | 23.08.2023 |
| Entretien système de chauffage | PE 4 - CH 58 | HOULE | 28.07.2022 |
| Gaz médicaux | PE 4 - U 64 | | |
| Désenfumage | PE 4 - DF 10 | SIVIHE | 31.05.2023 |
| Ramonage | PE 4 - CH 57 | HOULE – TIP TOP RAMONAGE | 19.01.2023 |
| <u>Moyen de secours</u> | | SIVIHE | 23.03.2023 |
| - Extincteurs | PE 4 MS 73 | | |
| - Robinets d'incendie Armés | | | |
| - SSI triennale | | | |
| - SSI – Entretien annuel - Contrat Catégorie : A Type : 1 | PE 4 - MS 58 | TMT PHONES | |
| - Formation des personnels | PE 4 - MS 48 PE 4 - MS 72 | | |
| - Portes automatiques coulissantes | PE 4 – CO 48 § 3 | FLON/APAVE | 23.06.2023 |
| - Dégraissage de la hotte en cuisine | PE 4 GC 21 § 2 | | 03.03.2023 |
| - Contrôle appareils de cuisson en cuisine | GC 22 | | |

B – DISPOSITION CONSTRUCTIVE ET FONCTIONNEMENT

| | |
|--|---|
| <u>Allés de circulation :</u> Correctes <input checked="" type="checkbox"/> Encombrés <input type="checkbox"/> | |
| <u>Signalisation :</u> Correcte <input checked="" type="checkbox"/> Insuffisante <input type="checkbox"/> | Dégagements : Corrects <input checked="" type="checkbox"/> Encombrés <input type="checkbox"/> |
| <u>Simulation de déclenchement du SSI, contrôle instruction</u> Oui <input checked="" type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> Par détection <input checked="" type="checkbox"/> Temporisation : 0 mn | |
| Réaction des personnels : Satisfaisant <input checked="" type="checkbox"/> non satisfaisant <input type="checkbox"/> Lieu : D.I local SSI | |

OBSERVATIONS - PRESCRIPTIONS

Les observations du rapport électrique du 28/12/2022 édité par l'APAVE devront être levées.

Procéder à la formation du personnel sur l'utilisation des moyens de secours et de l'évacuation du public.

Transmettre le contrat d'entretien du SSI.

Transmettre le rapport de vérification triennal du SSI. Ces documents devront être transmis dans les deux mois en mairie de Pontpierre.

Un essai d'alarme a été réalisé sur la D.I du local SSI. Essai concluant.

Fournir le registre d'accessibilité.

Avis de la commission
FAVORABLE ~~DEFAVORABLE~~

Le Président



COMPTE RENDU DE VISITE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC





Commission Communale de Sécurité de

SEANCE du : 15 septembre 2023

PONTPIÈRE

Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n°2014-1312 du 31 octobre 2014
Arrêté Préfectoral n°2015/CAB/SIRACEPC/036 du 01 juin 2015

Nom de l'établissement : ESAT des Ateliers du Gely
Adresse : Avenue du Diablot - 57380 PONTPIÈRE

| Membres avec voix délibératives | Nom et Qualité | Avis motivé et Observations | Emargement |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Le Président | KRENETTER Gérard 1er Adjoint PONTPIÈRE | FAVORABLE DEFAVORABLE |  |
| Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie territoriale compétent ou son représentant | Major FÉLIX Sébastien ATA FAUCONNIER | FAVORABLE DEFAVORABLE |  |
| Le Chef de la circonscription de sécurité Publique territorialement compétent ou son représentant | | FAVORABLE DEFAVORABLE | |
| Sapeur Pompier titulaire du Brevet de Prévention | 1 ^{er} classeur François | FAVORABLE DEFAVORABLE |  |
| Agent désigné du service communal ou intercommunal (article 4 de l'arrêté préfectoral) | Urbanisme DUF LE GUYEN Brigitte | FAVORABLE DEFAVORABLE |  |
| | | | |

REUNION DU

[illegible]