

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CCSTA
Allée de la Mine
57690 CREHANGE

Code Site: CCST01

Etats:

Extincteur

- 1 A Remplacer
- 22 Bon état

Désenfumage

- 5 Bon état

Prestations effectuées

Code	Libellé	Quantité
VDF	VÉRIFICATION SYSTEME DE DÉSENFUMAGE	4
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	22

Pièces et prestations complémentaires

Code	Libellé	Quantité
1AA	Materiel déjà existant	3
ETIQVDF	ETIQUETTES DE VÉRIFICATION DF	1
PID01DF	SCELLÉ PLASTIQUE FERMETURE COFFRET DF	1
V-DFCDE20/F	VERIFICATION COMMANDE DF CO2 2 O-F	1
CARTESSAI	CARTOUCHE ESSAI DF	3
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	22
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	6
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1


Observations :

voir rapport joint

Nom et signature du client :

MME.WEISSE

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non



Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CCSTA
Allée de la Mine
57690 CREHANGE

Code Site: CCST01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFRE du 20/12/2024

Numero	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Expo véhicules porte garage du fond	Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		AR			prévoir remplacement hors poids de tolérance
2	Grande porte garage expo voitures	Sicli	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			
3	Salle expo voitures poteaux	Rot	2020	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
4	Salle expo voitures sur poteau	Rot	2020	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
5		Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
6	Ancien bureaux entrée à droite	Rot	2021	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			
7	Expo voitures	Desautel	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE			
8		Rot	2020	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
9		Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
10		Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CCSTA
Allée de la Mine
57690 CREHANGE

Code Site: CCST01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFRE du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
11		Desautel	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE			
12	Salle reunion coté vestiaires	Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
13	Salle pour manger	Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
14	Sous escaliers mezzanine	ANAF	2021	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
15	Stockage véhicules poteau	Desautel	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE			
16	Stockage véhicules poteau	Rot	2020	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
17	Grande porte de garage hangar du fond stockage véhicules	Desautel	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
18	Stockage véhicules hangar du fond	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
19		Rot	2021	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
20		Rot	2021	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CCSTA
Allée de la Mine
57690 CREHANGE

Code Site: CCST01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFRE du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
21	Atelier	Rot	2023	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE			[MR]
22	Atelier	Rot	2023	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			[MR]
23	Mezzanine stockage pièces atelier	Rot	2020	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale									

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CCSTA
Allée de la Mine
57690 CREHANGE

Code Site: CCST01

RAPPORT DE VERIFICATION DÉSENFUMAGE BI IKSOSFRE du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	Observations
1	Entrée du musée	COMMANDE DF CO2 2 O-F		BE	
1		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
1		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
1		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
1		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR] : Equipement remplacé					