

**Adresse de Facturation**

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

**Adresse de Vérification**

Piscine  
Rue de la Piscine  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: PISC01

**Etats:**

Extincteur

- 12 Bon état
- 1 A Remplacer

**Prestations effectuées**

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	13

**Pièces et prestations complémentaires**

Code	Libellé	Quantité
DENAPOUD	DENATURATION AGENT EXTINCTEUR POUDRE (LE KG)	12
VQUINQ	MAINTENANCE ADDITIONNELLE QUINQUENNALE	2
RECHP6	RECHARGE MAINTENANCE EXTINCTEUR POUDRE 6KG	2
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	13
PID70	JOINT DE LANCE EXTINCTEUR	7
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	2
PID04	JOINT EXTINCTEUR CO2	4
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1


**Observations :**

voir rapport joint

**Nom et signature du client :**

M.MARION

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non



### Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

### Adresse de Vérification

Piscine  
Rue de la Piscine  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: PISC01

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOMQWT du 17/12/2024

Numero	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	atelier	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
2	atelier	Rot	2021	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
3	TGBT	Eurofeu	2019	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			
4	chaufferie	Eurofeu	2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE	X	X	
5	traitement eau	Eurofeu	2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE	X	X	
6	bureau mns	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
7	bureau mns	Rot	2020	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
8	podium	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
9	vestiaire	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
10	vestiaire	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
11	accueil	Desautel	2014	EXTINCTEUR CO2 2 KG		AR			prévoir remplacement +10ans
12	entrée	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			

## Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

## Adresse de Vérification

Piscine  
Rue de la Piscine  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: PISC01

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOMQWT du 17/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
13	sauna	ANAF	2022	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale									