

## Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

## Adresse de Vérification

SITE IRTS  
5 Rue Jean Monnet  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: IRTS01

## Etats:

### Extincteur

- 5 Bon état

### Désenfumage

- 10 Bon état  
- 1 A Remplacer  
- 2 Autre

### Alarme

- 8 Bon état

### Eclairage de sécurité

- 12 Bon état

## Prestations effectuées

Code	Libellé	Quantité
VALARMT4RADIO	VERIFICATION ALARME TYPE 4 RADIO A PILE	5
VBAES	VÉRIFICATION BAES	11
VTelBAES	VERIFICATION TELECOMMANDE BAES	1
VDF	VÉRIFICATION SYSTEME DE DÉSENFUMAGE	8
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	4

## Pièces et prestations complémentaires

Code	Libellé	Quantité
IAA	Materiel déjà existant	22
DENAPILE	DENATURATION PILE	22
PILLR6	PILE AA LR6 1.5V	15
PIL9V	PILE 9 VOLTS	7
ETIQVBAES	ETIQUETTES DE VÉRIFICATION BAES	11
ETIQVDF	ETIQUETTES DE VÉRIFICATION DF	2
V-DFCOFM	VERIFICATION COFFRET DESENFUMAGE MECANIQUE	3
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	4
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	2
NUMSIMP	NUMÉROTATION SIMPLE	12


Noms des techniciens : KAYA Ismael  
ADONZIALA Samuel

Code	Libellé	Quantité
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1
V-DMALARM/R/S	Verification DM ALARME T4 RADIO SONORE	3

**Observations :**  
voir rapport joint

**Nom et signature du client :**  
MME.CLUS

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non



### Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

### Adresse de Vérification

SITE IRTS  
5 Rue Jean Monnet  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: IRTS01

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSON1RD du 17/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Entrée du bâtiment	Rot	2023	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L + additif sans fluor		BE			
2	Escalier	Propartner	2023	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
3	Étage 1	Propartner	2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
4	Étage 1	Rot	2023	EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L + additif sans fluor		BE			
5	RDC Tableau électrique	Propartner	2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			

Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé  
CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale

## Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

## Adresse de Vérification

SITE IRTS  
5 Rue Jean Monnet  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: IRTS01

### RAPPORT DE VERIFICATION DÉSENFUMAGE BI IKSON1RD du 17/12/2024

Número	Emplacement	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	Observations
1		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
1	RCD entrée IRTS	COFFRET DESENFUMAGE MECANIQUE		AU	prévoir rajout de 1 cartouche df 30gr et 1 cartouche df 60 gr : absent en réserve
2	RDC issue de secours réserve tgbt	COFFRET DESENFUMAGE MECANIQUE		AR	prévoir remplacement coffret détérioré 3 exutoires sur 4 ne s'ouvrent pas. Absence de thermo-fusible sur 4 exutoires, remplacement de 4 cartouches df 100gr +10ans
2		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
2		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
2		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
2		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
3		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
3		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
3		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
3		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
3		EXUTOIRE LANTERNEAU		BE	
3	RDC issue de secours réserve tgbt	COFFRET DESENFUMAGE MECANIQUE		AU	prévoir remplacement de 4 cartouches 150gr et 2 cartouches 300gr +10ans
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR] : Equipement remplacé					

## Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

## Adresse de Vérification

SITE IRTS  
5 Rue Jean Monnet  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: IRTS01

### RAPPORT DE VERIFICATION ALARME BI IKSON1RD du 17/12/2024

Réf	Emplacement	Desig Produit	Info complémentaire	Marque	Etat	Observations
1	RDC entrée IRTS	DM ALARME T4 RADIO SONORE		Nutronic	BE	
2	RDC Salle formation	DM ALARME T4 RADIO SONORE		Neutronic	BE	
3	Etage 1 Circulation escalier	DM ALARME T4 RADIO SONORE		Neutronic	BE	
4	0Circulation	DIFFUSEUR SONORE ALARME INCENDIE RADIO		Neutronic TT4DS-RF3	BE	
5	0Wc homme	DIFFUSEUR LUMINEUX ALARME INCENDIE RADIO		Neutronic TT4DL-RF3	BE	
6	0Wc femme	DIFFUSEUR LUMINEUX ALARME INCENDIE RADIO		Neutronic TT4DL-RF3	BE	
7	1Wc	DIFFUSEUR LUMINEUX ALARME INCENDIE RADIO		Neutronic TT4DL-RF3	BE	
8	1Circulation	DIFFUSEUR SONORE ALARME INCENDIE RADIO		Neutronic TT4DL-RF3	BE	

## Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

## Adresse de Vérification

SITE IRTS  
5 Rue Jean Monnet  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: IRTS01

### RAPPORT DE VERIFICATION ALARME BI IKSON1RD du 17/12/2024

Réf	Emplacement	Desig Produit	Info complémentaire	Marque	Etat	Observations
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR] : Equipement remplacé						

### Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

### Adresse de Vérification

SITE IRTS  
5 Rue Jean Monnet  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: IRTS01

### RAPPORT DE VERIFICATION ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ BI IKSON1RD du 17/12/2024

Número	Emplacement	Desig Produit	Info complémentaire	Marque	Etat	Observations
T1	RDC Tableau électrique	TELECOMMANDE BAES			BE	
2B	RDC Tableau électrique	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
1	RDC Entrée IRTS	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
2	RDC Escalier côté salle de repos	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
3	RDC Salle de repos (cuisine)	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
4	RDC Couloir Bureau	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
5	RDC Sortie de secours salle formation	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
6	Escalier	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
7	Étage 1 entrée salle formation	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
8	Étage 1 Toilettes salle de formation	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
9	Étage 1 Bureau	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
10	Étage 1 salle de formation	BAES EVACUATION		Kaufel	BE	
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR] : Equipement remplacé						