

**Adresse de Facturation**

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

**Adresse de Vérification**

Communautaire  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: COMM06

**Etats:**

Extincteur

- 4 Bon état
- 1 Autre

**Prestations effectuées**

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	5

**Pièces et prestations complémentaires**

Code	Libellé	Quantité
1AA	Materiel déjà existant	2
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	5
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	2
PID04	JOINT EXTINCTEUR CO2	2
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1

**Observations :**

Vérification annuelle des extincteurs effectué. ( Voir rapport)


prévoir devis concernant l'alarme et BAES du bâtiment.

prévoir ajout co2 2kg cuisine côté accueil.

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non

**Nom et signature du client :**

MME.JUSTE





**Service d'installation  
et de maintenance des extincteurs**

(référentiel I4 - NF 285)

Certifications délivrées par CNPP Cert. (www.cnpp.com)  
et AFNOR Certification (www.marque-nf.com).

### Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

### Adresse de Vérification

Communautaire  
1 Allée René Cassin  
57380 FAULQUEMONT

Code Site: COMM06

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOOS43 du 18/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Entrée accueil	Eurofeu	2019	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
2	Couloir droite coté wc	Eurofeu	2017	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
3	Couloir gauche bureaux direction local elec	Cmr	2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			[MR]
4	Sous sol couloir coté escaliers	Eurofeu	2017	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AU			locaux rénové Manque signalisation extincteur au sol prévoir repose
23	Gros serveur informatique sous sol	Propartner	2024	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			[MR]

Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé  
CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale