



**SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE  
ET DE SECOURS DE LA MOSELLE**

**COPIE**

ST JULIEN-LES-METZ, le 15 AVR. 2010

☎ 03.87.79.45.00



3, rue de Bort Les Orgues  
B.P. 50083 - ST JULIEN LES METZ  
57072 METZ-CEDEX 03

GROUPEMENT PRÉVENTION

Affaire suivie par : C<sup>ne</sup> Patrice SABEL  
☎ 03.87.79.45.44

PS/MT

N° 28.447

M - 352

**Le Colonel Bernard FRANOZ**  
Directeur Départemental Adjoint des Services  
d'Incendie et de Secours de la Moselle,  
Directeur par intérim

à

**Communauté de Communes**  
**du District Urbain de FAULQUEMONT**  
*Service Urbanisme*

Pôle Technique  
36, rue de la Gare

**57380 FAULQUEMONT**

--o O o--

**OBJET : FAULQUEMONT** - Création d'une aire d'accueil pour gens du voyage - Chemin Rural.

Description sommaire : L'aire d'accueil comprend 40 emplacements pour caravanes, des blocs sanitaires et un bâtiment accueil à l'entrée du site.

Ce bâtiment est à R + 1 :

- rez-de-chaussée : salle de réunion de 89 m<sup>2</sup>  
1 bureau de 11 m<sup>2</sup>  
l'accueil
- étage..... : appartement du gardien

Référence : Dossier n° PC 057 209 10 V0005.

J'ai l'honneur de vous faire retour du dossier cité en objet avec mon avis **favorable** sous réserve du respect des observations suivantes :

- L'établissement est assujéti au Code de la Construction et de l'Habitation. Les dispositions fixées par l'arrêté du **22 juin 1990** sont applicables.
- La notice de sécurité jointe au dossier sera respectée.
- La défense incendie sera assurée par un poteau d'incendie débitant 60 m<sup>3</sup>/h sous une pression comprise entre 1 et 4 bars, implanté à moins de 150 m de l'entrée de l'établissement.

B. FRANOZ