

Opérateur

 UNIFROID  
 49366122700022 - 15233  
 david.heitz@unifroid.com - +330387870012  
 10 rue Saint Exupéry, ZA du Carreau de Marienau  
57600 FORBACH

Détenteur

 MULTI ACCUEIL PART'AGES CRESCENDO GROUPE SOS  
MULTI ACCUEIL PART'AGES CRESCENDO GROUPE SOS  
 78481011100574  
 sylvie.spaniol@groupe-sos.org - +33975267403  
 50B Rue de Boulay  
57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD

Installation

Armoire froide afi  
Repère : ARMOIRE FROIDE AFI

Equipements associés: 1  
Détails des équipements en annexe

Le 24-02-2025 de - à -

Objet de l'intervention

Entretien suivant contrat

Détails de l'intervention

Entretien matériel de la cuisine + armoire froide et frigo + Nettoyage des bouches de la vmc.  
Sur lave vaisselle, prévoir remplacement des tuyaux des pompes de produit lavage et rinçage.  
Attention . Pas de soufflage n'y d'aspiration des bouches vmc. Centrale de traitement d'air ( Cta) en défaut.  
Voir si Unifroid fait le dépannage.

Conclusion

Devis pour remplacement tuyaux pompes de produit lave vaisselle.

Installation en fonctionnement

☒ Oui ☐ Non

Intervention sous garantie

☐ Oui ☒ Non

Nom de l'intervenant

Patrick SCHWARZ

Technicien

Le 24/02/2025

PS

Contact sur site

Sylvie SPANIOL

Responsable Territoriale Moselle

Le 24/02/2025

Spaniol

24/02/2025

Installation  
Armoire froide afi  
Équipements associés: 1

Détenteur  
MULTI ACCUEIL PART'AGES CRESCENDO GROUPE  
SOS  
MULTI ACCUEIL PART'AGES CRESCENDO GROUPE  
SOS

Intervenant  
Patrick SCHWARZ

Marque	Réf. commerciale	N° de série	Informations techniques	Fluide	Date de mise en service
AFI	AA7PP-GC	6838147821020618	Puissance Froid (kW) : 1,00	R290 - 0,10 kg	- Id: 201658

24/02/2025

## Installation

Armoire froide afi / Equipements associés: 1

## Détenteur

MULTI ACCUEIL PART'AGES CRESCENDO GROUPE SOS  
MULTI ACCUEIL PART'AGES CRESCENDO GROUPE SOS

## Intervenant

Patrick SCHWARZ



Plaque signalétique



Photo 1 - Réalisation



Photo 2 - Réalisation




Photo 3 - Réalisation