

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: S160957007-P

Adresse de Vérification

ANCIENNE COMPTA
Place de l'Hôtel de Ville à CREHANGE
Porte derrière LA POSTE
57380 FAULQUEMONT

Code Site: ANCI01

Etats:

Extincteur
- 3 Bon état

Prestations effectuées

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	3

Pièces et prestations complémentaires

Code	Libellé	Quantité
IAA	Materiel déjà existant	1
DENAAFF	DENATURATION AGENT EXTINCTEUR AFFF	1
VQUINQ	MAINTENANCE ADDITIONNELLE QUINQUENNALE	1
RECHE6AFF	RECHARGE MAINTENANCE EXT 6 L EAU+AFFF	1
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	3
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	2
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1


Observations :

voir rapport joint

Nom et signature du client :

MME.WEISSE

Signature du registre de sécurité : ☐ Oui ☒ Non
Le registre de sécurité est absent ou non présenté.



Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: S160957007-P

Adresse de Vérification

ANCIENNE COMPTA
Place de l'Hôtel de Ville à CREHANGE
Porte derrière LA POSTE
57380 FAULQUEMONT

Code Site: ANCI01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFQ5 du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Local serveur informatique à gauche	Eurofeu	2019	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			prévoir support
2	Entrée à gauche	Eurofeu	2019	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE	X	X	
3	Chaufferie		2023	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE			
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale									