

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CLVMA
Lieu Dit Au Carreaux de la Mine
Côté Rue de la Mine
57380 FAULQUEMONT

Code Site: CLVM01

Etats:

Extincteur

- 8 Bon état
- 1 Non vérifié

Prestations effectuées

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	8

Pièces et prestations complémentaires

Code	Libellé	Quantité
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	8
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1


Observations :

vérification annuelle du site effectuée. voir rapport

prévoir devis poteau incendie et alarme. voir avec le client.

Nom et signature du client :

MME.WEISSE



Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

CLVMA
Lieu Dit Au Carreaux de la Mine
Côté Rue de la Mine
57380 FAULQUEMONT

Code Site: CLVM01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFS7 du 20/12/2024

Numero	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Hangar véhicules sur poteau	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
2	Hangar véhicules sur poteau	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
3	Hangar véhicules sur poteau	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
4	Hangar véhicules sur poteau	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			manque signalétique
5	Hangar véhicules sur poteau	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
6	Hangar véhicules expo	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			
7	etage	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		BE			Manque signalisation
8	wc	ANAF	2022	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		NV			pas accessible fermée à clés + cadenas
9		Eurofeu	2019	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			

Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé
CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale