

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

P.F. 2EME PARTIE
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: P.F.01

Etats:

Extincteur
- 8 A Remplacer

Prestations effectuées

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	8


Pièces et prestations complémentaires

Code	Libellé	Quantité
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	8
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	6
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1

Observations :
voir rapport joint

Nom et signature du client :
MME.WEISSE

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non



Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

P.F. 2EME PARTIE
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: P.F.01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFUL du 20/12/2024

Numero	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Atelier machines commande numérique	Andrieu	2014	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
2	Atelier machines commande numérique	Andrieu	2014	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
3	Atelier machines commande numérique	Andrieu	2014	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
4	Atelier machines commande numérique	Andrieu	2014	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement. prévoir support et signalétiques
5	Couloir salle 1	Andrieu	2014	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
6	Couloir bureaux formateurs	Andrieu	2014	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
7	Atelier	Andrieu	2014	EXTINCTEUR CO2 2 KG		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

P.F. 2EME PARTIE
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: P.F.01

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFUL du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
18	Serveur informatique	Andrieu	2014	EXTINCTEUR CO2 2 KG		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale									