

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

Pole formation
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: POLE07

Etats:

Extincteur

- 10 Bon état
- 1 A Remplacer
- 1 Non vérifié

RIA

- 2 Autre

Prestations effectuées

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	11

Pièces et prestations complémentaires

Code	Libellé	Quantité
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	11
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	4
PID04	JOINT EXTINCTEUR CO2	1
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1
VRIA	CONTROLE RIA	2


Observations :

voir rapport joint

Nom et signature du client :

MME.WEISSE

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non



Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

Pole formation
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: POLE07

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFXN du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
5	+1Entrée passerelle escaliers	Desautel	2015	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
6	+1Coulouir salle de cours	Desautel	2015	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
7	Local technique atelier machines commande numérique	Desautel	2015	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
8	Coulouir accès atelier	Desautel	2014	EXTINCTEUR CO2 2 KG		AR			Extincteur +10 ans prévoir remplacement
9	Coulouir accès atelier	Desautel	2015	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
10	Salle technique	Desautel	2015	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			
11	Entrée sous passerelle	Desautel	2015	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
12	Atelier chaudronnerie	Rot	2020	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
13	Atelier chaudronnerie	Rot	2020	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

Pole formation
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: POLE07

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI IKSOSFXN du 20/12/2024

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
14	Atelier chaudronnerie	Rot	2020	EXTINCTEUR EAU PULV 6 L + ADD PP		BE			
15	Atelier chaudronnerie tableau elec	Rot	2020	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
16	Chaufferie extérieur	Rot	2020	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG PP		NV			personne sur place pour ouverture de la chaufferie. absence de clés sur site
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale									

Adresse de Facturation

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Client: C160957007

Adresse de Vérification

Pole formation
1 Allée René Cassin
57380 FAULQUEMONT

Code Site: POLE07

RAPPORT DE VERIFICATION RIA BI IKSOSFXN du 20/12/2024

Réf	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	PS	PDY	Observations
	Atelier machines commande numérique	SICLI	2022	ROBINET D'INCENDIE ARMÉ DN 33-30 MÈTRES		AU	4b	0,5	absence de clips de maintient de lance
	Atelier machines commande numérique	SICLI	2022	ROBINET D'INCENDIE ARMÉ DN 33-30 MÈTRES		AU			absence de clips de maintient de lance

Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR] : Equipement remplacé - PS : Pression Statique - PDY : Pression Dynamique