

## RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE  
GRAND EST PROTECTION INCENDIE  
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2  
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 20417756

(N° à rappeler pour toute corresponda

**CRESCENDO PARTAGES**  
**50B RUE DE BOULAY**

**57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD**

Technicien intervenant : Marchal Walter

Commercial : Metz Frederic  
N° de téléphone : 06.61.95.96.70  
Email : frederic.metz@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée  
N° de contrat : 616523/CS/1.000/004

N° équipement : 1494076  
Activité : Alarme

### ADRESSE D'INTERVENTION

**CRESCENDO PARTAGES**  
**50B RUE DE BOULAY**

**57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD**

Contact : SPANIOL SYLVIE  
Fonction : Responsable Site  
Email : SYLVIE.SPANIOL@GROUPE-SOS.ORG  
Certifie l'exactitude des renseignements donnés  
Le mardi 26 mars 2024

SIGNATURE



### Synthèse de l'intervention

Fonctionnel

17

### Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
W00026	Déplacement technicien de vérification alarme	1	W00026
W04998	Frais de gestion alarme	1	W04998
WALA04	Vérif. Alarme T4/PPMS à piles	1	RALA04
WMUL22	Vérif. Déclencheur manuel	9	RMUL22
WMUL30	Vérif. Diffuseur d'évacuation	7	RMUL30

### Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2024598083		Fonctionnel	<b>Etage: RDC COULOIR PERSONNEL</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	
2024598108		Fonctionnel	<b>Etage: RDC COULOIR</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	
2024598109		Fonctionnel	<b>Etage: RDC SALLE DE MOTRICITÉ</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2023	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	
2024598110		Fonctionnel	<b>Etage: RDC SALLE D'ACTIVITÉ</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	
2024598111		Fonctionnel	<b>Etage: RDC ACCÈS COUR</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598112		Fonctionnel	<b>Etage: RDC ACCÈS COUR</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598114		Fonctionnel	<b>Etage: RDC CHAUFFERIE</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598117		Fonctionnel	<b>Etage: RDC BUREAU</b> ALARME TYPE 4 A PILE	29/04/2021	26/03/2024	Vérif. Alarme T4 à piles	Oui	
Avez-vous des commentaires à préciser sur l'équipement ?					Non			
2025760953		Fonctionnel	<b>Etage: RDC ACCÈS COUR</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598099		Fonctionnel	<b>Etage: RDC ENTRÉE</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598100		Fonctionnel	<b>Etage: RDC COULOIR BUREAU</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	

## RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20417756

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2024598101		Fonctionnel	<b>Etage: RDC COULOIR ENTRETIEN</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	
2024598103		Fonctionnel	<b>Etage: RDC CUISINE</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598104		Fonctionnel	<b>Etage: RDC SORTIE DE SECOURS COULOIR</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598105		Fonctionnel	<b>Etage: RDC COULOIR BUREAU MÉDICAL</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	
2024598106		Fonctionnel	<b>Etage: RDC COULOIR BUREAU MÉDICAL</b> DIFFUSEUR D'EVACUATION SONORE	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Diffuseur d'évacuation	Oui	
2024598107		Fonctionnel	<b>Etage: RDC SORTIE DE SECOURS COULOIR</b> DECLENCHEUR MANUEL	04/04/2021	26/03/2024	Vérif. Déclencheur manuel	Oui	