

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
GRAND EST PROTECTION INCENDIE
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 20417757

(N° à rappeler pour toute corresponda

CRESCENDO PARTAGES
50B RUE DE BOULAY

57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD

Technicien intervenant : Marchal Walter

Commercial : Metz Frederic
N° de téléphone : 06.61.95.96.70
Email : frederic.metz@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 616522/CS/1.000/003

N° équipement : 1494078
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

CRESCENDO PARTAGES
50B RUE DE BOULAY

57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD

Contact : SPANIOL SYLVIE
Fonction : Responsable Site
Email : SYLVIE.SPANIOL@GROUPE-SOS.ORG
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le mardi 26 mars 2024

SIGNATURE



Synthèse de l'intervention

Bon état

8

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0N914	Etiquette adhésive - Maintenance add. approfondie	5	RETI01
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	3	R0U002
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	4	R0U001
P0U052	Kit sécurité règlementaire 52	1	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W04390	Charge 6L 90ML SC6 / MO	4	RCH003
W04392	Charge 6KG ADEX K / MO	1	RCH018
W05031	Maintenance add. approf. Eau	4	R04919
W05032	Maintenance add. approf. Poud.	1	R04919
W0X085	Traitement déchets poudre 6 Kg	1	W0X085
W0X089	Traitement déchets additif	4	W0X089
W10037	Frais de suivi de parc EXT	8	W10037
W1Z955	Opération remplacement bague de tête	5	W1Z955
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	5	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	3	REXT02

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20417757

(N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2024599323		Bon état	Etage: RDC CUISINE IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/02/2022	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020387177	01	Bon état	Etage: RDC SAS ENTRÉE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/03/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					26/03/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					26/03/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2020387175	02	Bon état	Etage: RDC TABLEAU ÉLECTRIQUE IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020387182	03	Bon état	Etage: RDC SORTIE DE SECOURS COULOIR INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/03/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					26/03/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					26/03/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2020387180	05	Bon état	Etage: RDC COULOIR INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/03/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					26/03/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					26/03/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 20417757

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020387176	06	Bon état	Etage: RDC COULOIR INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/03/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					26/03/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					26/03/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2020387174	07	Bon état	Etage: RDC CHAUFFERIE IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020387178	08	Bon état	Etage: RDC CHAUFFERIE INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	04/04/2019	26/03/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					26/03/2024	Charge extincteur 6 Kg	Oui	
					26/03/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					26/03/2024	Main. Add. Approfondie poudre	Oui	