



SYMBÔLE	DESIGNATION
	Réseau eau froide sanitaire en dalle
	Réseau eau chaude sanitaire en dalle
	Réseau eau froide sanitaire en aérien
	Réseau eau chaude sanitaire en aérien
	Réseau arrivée générale d'eau froide sanitaire
	Réseau eaux usées
	Réseaux eaux vannes
	Ventilation primaire
	Réseau eaux pluviales
	Colonnes verticales
	Eaux vannes - Eaux usées - Ventilation Primaire - Eaux pluviales
	Nourrice plomberie
	Raccordement appareil EF/EC
	Raccordement appareil EU/EV
	Production Eau Chaude Sanitaire
	sur air entrant
	Capacité ballon - Litres
	Production Eau Chaude Chauffage
	+ Eau Chaude Sanitaire
	interne / extérieure de la PAC

Les alimentations des appareils sanitaires seront réalisées en tubes PER sous fourreaux incorporés dans la dalle.

SYMBÔLE	DESIGNATION
	Réseau d'extraction d'air Logements
	Réseau de rejet d'air ballon thermodynamique
	Réseau Collecteur des rejets d'air ballons thermodynamiques
	Colonne verticale ventilation
	Entrée d'air dans menuiserie
	Ventilation Réseau de prise d'Air neuf CTA
	Ventilation Réseau de Rejet d'Air Vicié CTA
	Ventilation Réseau de soufflage d'Air CTA
	Ventilation Réseau de Reprise CTA
	Grille de soufflage d'air + Plénum isolé + registre de réglage
	Bouche de soufflage d'air + registre de réglage
	Grille de reprise d'air + Plénum isolé + registre de réglage
	Bouche de reprise d'air de type auto-réglable
	Bouche de reprise d'air + registre de réglage
	Bouche de reprise d'air de type Coupe-Feu
	Boîte à débit variable + Sonde CO2

Pour le nettoyage des réseaux VMC, en partie basse de la gaine, prévoir une trappe de nettoyage + une trappe de visite en partie haute de chaque gaine technique CF 1/4 h si la gaine technique < 0,25m² sinon CF 1/2 h

Plan architecte reçu le: 21-04-2020

CREATION DE 2 MAISONS DE SANTE ET DE 16 LOGEMENTS SOCIAUX

A REDENE (29)



MAITRE D'OUVRAGE	AIQUILLON CONSTRUCTION 171 rue du Vieux 55000 RENNES
ARCHITECTE	L'ATELIER DU BOURG ARCHITECTES 3 rue Rohdelemer - Lambézellec 29200 Brest

atis INGENIERIE	BUREAU D'ETUDES Bureau d'Etudes Techniques 110 Rue Charles Nungesser 29490 GUIPAVAS	Tél : 02 98 46 32 19 mail : atis@atis.bzh http://www.atis.bzh
---------------------------	--	--

PHASE DCE	Lot Chauffage Ventilation Plomberie Bâtiment B - R+1, R+2, Combles	B-CVP 12
-----------	--	----------

Date Modification	Indice	Objet

N°Affaire: A25-2216	Dessiné par: CM	Visé par: LBA	Date: 07-05-2026	Echelle: 1/50-1/100
------------------------	--------------------	------------------	---------------------	------------------------

Le présent dossier ne constitue pas un dossier de plans d'exécution. En aucun cas ces plans ne se substituent à l'étude d'exécution due par l'entreprise qui réalisera les travaux.