

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
TOURS SERVICES PROTECTION INCENDIE
27-29 RUE DE LA MILLETIERE
37000 TOURS
Tél : +33(0)2.40.16.93.61

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresponda

MAIRIE DE CELLETES
26 RUE DE L'EGLISE

41120 CELLETES

Technicien intervenant : Hermelin Florent

Pour nous joindre :
01.30.17.37.37
Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 326077/CV/1.000/008

N° équipement : 1191695
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

MAIRIE DE CELLETES
MAIRIE DE CELLETES
26 RUE DE L'EGLISE
41120 CELLETES

Contact : Daridan
Fonction : Chef d'atelier
Email : mairie.daridan@gmail.com
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le mercredi 22 octobre 2025

SIGNATURE



Commentaires sur la prestation :

Le registre de sécurité du football est dans le coffret registre du bâtiment camping
faire devis coffret à registre : foot, espace Beuvron

Synthèse de l'intervention

Appareil sorti	15
Bon état	84

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0N914	Etiquette adhésive - Maintenance add. approfondie	1	RET101
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	34	R0U002
P0U030	Kit sécurité règlementaire 30	18	R0U001
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	25	R0U001
P0U052	Kit sécurité règlementaire 52	7	R0U001
P0U078	Kit sécurité règlementaire 78	3	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W04392	Charge 6KG ADEX K / MO	1	RCH018
W05032	Maintenance add. approf. Poud.	1	R04919
W0X085	Traitement déchets poudre 6 Kg	1	W0X085
W10037	Frais de suivi de parc EXT	88	W10037
W1Z955	Opération remplacement bague de tête	3	W1Z955
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	53	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	34	REXT02
WEXT06	Vérif. extincteur auto. PP	1	REXT06

Opérations réalisées en correctif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P03757	Tromblon extincteur CO2 2kg	4	RDFF03

Ventes

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P05702	Etiquette adhés. photolu. 120x40 - Picto. foyer AB + QRCODE	4	P05702
P05704	Etiquette adhés. photolu. 120x40 - Picto. foyer B + QRCODE	3	P05704
P05712	Panneau PVC 150x200 - Extincteur eau foyer AB + QRCODE	3	P05712
P05714	Panneau PVC 150x200 - Extincteur CO2 foyer B + QRCODE	1	P05714
P06003	Echange standard extincteur 2 kg CO2 gamme IN	4	P06003
P0J002	Extincteur 6Kg poudre ABC gamme INTEGRAL	1	P0J002
P13698	Extincteur 6L avec additif sans fluor gamme INTEGRAL	8	P13698

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

W00061	Mise en service et pose d'extincteur portable	13	W00061
W05870	Pose de signalétique	4	W05870
W0X082	Traitement de déchet extincteur portable	9	W0X082

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2027979708	10	Bon état	Bat: école Pierre et Mari couloir garderie INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021435102	11	Bon état	Bat: école Pierre et Mari ENTREE COULOIR INSTITUTEURS INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2019	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2024637408	11 bis	Bon état	Bat: école Pierre et Mari ENTREE COULOIR INSTITUTEURS IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021094838	12	Appareil sorti	Bat: école Pierre et Mari SALLE DE REUNION INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					21/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
2028318463	12	Bon état	Bat: école Pierre et Mari SALLE DE REUNION INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2020010644	13	Bon état	Bat: restaurant scolaire Etage: 0 CUISINE EUROFEU GT005 CO2 5KG EXPER Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 65 - EUROFEU	06/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2027979706	13 bis	Bon état	Bat: restaurant scolaire Etage: 0 CUISINE INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027979705	14	Bon état	Bat: restaurant scolaire Etage: 0 SALLE RESTAURATION PETITS INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027979704	15	Bon état	Bat: restaurant scolaire Etage: 0 SALLE RESTAURATION GRANDS INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027979707	16	Bon état	Bat: école Pierre et Mari ENTREE GARDERIE INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026076786	17	Bon état	Bat: école Pierre et Mari COULOIR GARDERIE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	11/10/2023	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2026132079	18	Bon état	Bat: école Pierre et Mari CHAUFFERIE INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/10/2022	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027979710	19	Bon état	Bat: rue des ormeaux BUREAU INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020010742	2	Bon état	Bat: école Louis Pasteur COULOIR CM2 VULCAIN SK6 M E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	08/11/2018	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021435101	20	Bon état	Bat: rue des ormeaux hangar INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2019	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/10/2025	Charge extincteur 6 Kg	Oui	
					20/10/2025	Opération remplacement bague	Oui	
					20/10/2025	Main. Add. Approfondie poudre	Oui	
2024637404	21	Bon état	Bat: rue des ormeaux hangar Tableau Général Basse Tension IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010700	22	Bon état	Bat: rue des ormeaux hangar ETAGE VULCAIN P6M P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2018	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/10/2025	Opération remplacement bague	Oui	
2020010696	23	Bon état	Bat: rue des ormeaux petit local VULCAIN P6M P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2018	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010697	24	Bon état	Bat: rue des ormeaux hangar ROT F26PPL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2017	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2026076790	25	Bon état	Bat: gare entrée tableau électrique IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/10/2023	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010680	26	Bon état	Bat: gare SALLE ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021435099	27	Bon état	Bat: camping ACCUEIL IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2019	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010688	28	Bon état	Bat: camping ACCUEIL ROT F49EP 9L Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2017	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027979709	29	Appareil sorti	Bat: mairie ENTREE RDC INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					21/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
2028318469	29	Bon état	Bat: mairie ENTREE RDC INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2020010733	3	Bon état	Bat: école Louis Pasteur SALLE ETUDE EUROFEU GT002 CO2 2KG EXPER Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 - EUROFEU	08/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010678	30	Bon état	Bat: mairie LOCAL ARCHIVES ROT F49EP 9L Agent : EAU Capacité : 9 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020010668	31	Bon état	Bat: foyer bar VULCAIN SK6 M E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2018	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026132086	32	Bon état	Bat: foyer SALLE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/10/2022	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010666	33	Appareil sorti	Bat: foyer Tableau Général Basse Tension ROT 2A-12AL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					21/10/2025	Echange standard	Oui	Date erronée (Parc)
2028318465	33	Bon état	Bat: foyer Tableau Général Basse Tension IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2020010669	34	Appareil sorti	Bat: foyer ESCALIER ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2014	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
2027979687	34	Bon état	Bat: foyer ESCALIER INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/12/2024	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021094835	35	Appareil sorti	Bat: foyer SOUS SOL INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					21/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028318466	35	Bon état	Bat: foyer SOUS SOL INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2026132085	36	Bon état	Bat: foyer CHAUFFERIE INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/10/2022	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010689	37	Bon état	Bat: maison du tourisme HALL ACCUEIL ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2016	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021435098	38	Bon état	Bat: stade football VESTIAIRE ARBITRE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	05/11/2019	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	Date erronée (Parc)
					22/10/2025	Opération remplacement bague	Oui	Tâche à réaliser
2024637405	39	Bon état	Bat: stade football LOCAL TECHNIQUE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010731	4	Bon état	Bat: école Louis Pasteur BUREAU direction ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	08/11/2017	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010676	41	Appareil sorti	Bat: Eglise ENTREE VULCAIN P6M P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2018	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Corrodé / Usé / hors tolérance
					21/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028318470	41	Bon état	Bat: Eglise ENTREE INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2026132084	42	Bon état	Bat: Eglise sacristie IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/10/2022	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010664	43	Bon état	Bat: bibliothèque Etage: 0 escalier VULCAIN SK6 M E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2018	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026132088	44	Bon état	Bat: bibliothèque Etage: 1 ETAGE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/10/2022	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026076788	45	Bon état	Bat: bibliothèque Etage: 1 ETAGE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	11/10/2023	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2026132087	45 bis	Bon état	Bat: bibliothèque Etage: 1 ETAGE INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/10/2022	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021435100	46	Bon état	Bat: ancien lavoir SALLE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2019	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2024637399	46	Bon état	Bat: restaurant scolaire Etage: -1 escalier IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	19/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2026132080	46 bis	Bon état	Bat: restaurant scolaire Etage: -1 SOUS SOL INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/10/2022	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010692	47	Bon état	Bat: ancien lavoir SALLE ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2017	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010747	48	Bon état	Bat: école Pierre et Mari HALL ENTREE PRINCIPALE ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	08/11/2017	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010750	48 bis	Bon état	Bat: école Pierre et Mari CLASSE ROTONDE ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	08/11/2017	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026076783	1	Bon état	Bat: école Louis Pasteur CHAUFFERIE INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	11/10/2023	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010748	49	Bon état	Bat: école Pierre et Mari COULOIR PETITE SECTION ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	08/11/2017	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021435103	5	Bon état	Bat: école Louis Pasteur SANITAIRES CP ET CE1 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/11/2019	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020010691	50	Bon état	Bat: maison du tourisme SALLE EXPOSITION ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2016	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2024637400	51	Bon état	Bat: maison du tourisme BT SALLE EXPOSITION IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021094834	52	Bon état	Bat: foyer SOUS SOL CUISINE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010652	53	Appareil sorti	Bat: centre de loisirs entrée ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					21/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					21/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
2028318462	53	Bon état	Bat: centre de loisirs entrée INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2020010655	54	Bon état	Bat: centre de loisirs salle ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010656	55	Bon état	Bat: centre de loisirs salle ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020010654	56	Bon état	Bat: centre de loisirs local technique EUROFEU GT002 CO2 2KG EXPER Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 - EUROFEU	06/11/2016	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021094837	56	Bon état	Bat: école Pierre et Mari GARAGE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021094831	57	Bon état	Bat: mairie SAS ENTREE BT IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2026076784	58	Bon état	Bat: mairie Etage: 1 couloir INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	11/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2021094832	59	Bon état	Bat: salle de musique BT SALLE DE MUSIQUE IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021094833	59 bis	Bon état	Bat: ancienne mairie SALLE DU CONSEIL BT IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/11/2020	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2021094836	6	Appareil sorti	Bat: école Louis Pasteur ENTREE CE2 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	18/11/2020	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					22/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					22/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028318468	6	Bon état	Bat: école Louis Pasteur ENTREE CE2 INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	22/10/2025	22/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2024637410	60	Bon état	Bat: école Louis Pasteur BT COULOIR CM1 IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010657	64	Appareil sorti	Bat: salle de musique COULOIR RC BT ROT 2A-12AL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					21/10/2025	Echange standard	Oui	Date erronée (Parc)
2028318464	64	Bon état	Bat: salle de musique COULOIR RC BT IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2026076787	65	Bon état	Bat: salle de musique Etage: 0 COULOIR RC BT INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	11/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010684	66	Appareil sorti	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: étage ROT F26PPL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					20/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028318460	66	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: étage INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2025	20/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
					20/10/2025	Pose de signalétique	Oui	
2020010683	67	Appareil sorti	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: RDC atelier au fond ROT F26PPL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					20/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
2028318461	67	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: RDC atelier au fond INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2025	20/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
					20/10/2025	Pose de signalétique	Oui	
2020010682	68	Appareil sorti	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: rdc ROT F26PPL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					20/10/2025	Remplacement extincteur	Oui	Date erronée (Parc)
					20/10/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
2028318458	68	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: rdc INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2025	20/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
					20/10/2025	Pose de signalétique	Oui	
2020010681	69	Appareil sorti	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: RDC ROT 2A-12AL CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 07 - ROT	06/11/2015	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					20/10/2025	Echange standard	Oui	Date erronée (Parc)

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028318459	69	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: RDC IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2025	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					20/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2026132083	7	Bon état	Bat: école Louis Pasteur TGBT CE1 IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/10/2022	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2019996145	75	Appareil sorti	Bat: mairie Etage: 1 manifestation VULCAIN KS2 ST 2KG CO2 Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	27/11/2018	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Non	Matériel non présent
2026076785	77	Bon état	Bat: mairie Etage: 1 1er étage INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	11/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2024637396	78	Bon état	Bat: mairie Etage: 1 1er étage IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	19/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2024637403	79	Bon état	Bat: Espace Beuvron Etage: 1 1er étage INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020010734	8	Appareil sorti	Bat: école Louis Pasteur ENTREE CLASSE CM2 BT ANDRIEU CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 32 - ANDRIEU	08/11/2015	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					21/10/2025	Echange standard	Oui	Date erronée (Parc)

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028318467	8	Bon état	Bat: école Louis Pasteur ENTREE CLASSE CM2 BT IN CO2 2 E.S Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/10/2025	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					21/10/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2024637402	80	Bon état	Bat: Espace Beuvron Etage: 0 rez-de-chaussée INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2024637401	81	Bon état	Bat: Espace Beuvron Etage: 0 rez-de-chaussée IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					20/10/2025	Pose de signalétique	Oui	
2024637406	82	Bon état	Bat: ancienne poste Etage: 0 rez-de-chaussée INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2024637407	83	Bon état	Bat: ancienne poste Etage: 1 1er étage INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	20/10/2021	21/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2024637549	84	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE Etage: 0 cuve GNR IN PP6 ABC PENDULAIRE Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	02/12/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur auto. PP	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22466639

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2024637547	85	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE tracteur tondeuse IN PP2 ABC Agent : POUDRE Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	02/12/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2024637546	86	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE camion benne IN PP2 ABC Agent : POUDRE Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	02/12/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2024637548	87	Bon état	Bat: SERVICE TECHNIQUE camion DW-348-WC IN PP2 ABC Agent : POUDRE Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	02/12/2021	20/10/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020010735	9	Bon état	Bat: école Louis Pasteur ENTREE CLASSE CM2 ROT F46EP 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT	08/11/2016	22/10/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	